

原水水質試験（検査）結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	麻生浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 12 月 20 日 9 時 30 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 甘樂 銀次
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	4 水温 (°C) 4
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陰性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考			
検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

原水水質試験（検査）結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男

様


令和 5 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験セ

代表理事 天田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	万場第2浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年12月20日 9時50分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 甘楽 銀次
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(°C)	6
		水温(°C)	5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陽性		
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書

令和5年12月25日

神流町長 田村 利男 様

令和5年12月20日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	青梨浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年12月20日 11時50分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 甘楽 銀次
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7 水温(℃) 7
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陽性		
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	魚尾浄水場			
水源名称				
採水場所	水源			
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 12 月 20 日 11 時 30 分	
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 甘楽 銀次	
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	11 水温(℃)	8
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号			

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陰性		
嫌気性芽胞菌(定量)	8 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 12 月 20 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	白水浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 12 月 20 日 11 時 10 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 廿樂 銀次
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	10 水温(℃) 9
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌(定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌(定量)	1 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間

令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日

検査責任者


水質検査部門管理者 山口 貴史

原水水質試験（検査）結果書

令和5年12月25日

神流町長 田村 利男 様
 令和5年12月20日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
 一般財団法人
 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
 代表理事 天田 彰 義
 群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	神ヶ原浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年12月20日 9時00分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	1 水温(℃) 9
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌（定性）	陰性		
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備 考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------


原水水質試験 (検査) 結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 12 月 20 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	平原浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 12 月 20 日 9 時 30 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 齋藤 清一
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	1 水温 (°C) 7
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陽性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------

原水水質試験（検査）結果書


令和5年12月25日

神流町長 田村 利男

様

令和5年12月20日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
 建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
 一般財団法人
 群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
 代表理事 天田 彰 義
 群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	橋倉浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年12月20日 10時50分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	3 水温(℃) 6
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陰性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
- 以下余白 -			

備考

検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-------------------------	-------	-----------------

原水水質試験 (検査) 結果書

令和 5 年 12 月 25 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 12 月 20 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5水第 2号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事 天田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1



水道名称	山室浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 12 月 20 日 10 時 20 分
原水・浄水	原水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	2 水温 (°C) 9
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
大腸菌 (定性)	陰性		
嫌気性芽胞菌 (定量)	0 CFU/100mL		
— 以下余白 —			

備考			
検査期間	令和5年12月20日 ~ 令和5年12月21日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史