JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8706

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	麻生木材ヤード				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　11 時 10 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 13.0	水温(℃) 12.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.2 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8707

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	神流町役場				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　11 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 15.0	水温 (℃) 13.0	遊離残留塩素 (mg/L)	0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.0 度	5度以下			
濁度	0.6 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8708

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験セ
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	万場第１浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　11 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 12.0	水温(℃) 14.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8709

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	小平４１２宅				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　10 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 9.0	水温(℃) 15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8710

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	青梨公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 7.0	水温 (℃) 14.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8711

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	船子集会所東				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 8.0	水温(℃) 15.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP118
水道GLP認定

No. 23-WA-8712

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 5.0	水温 (℃) 14.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP119
水道GLP認定

No. 23-WA-8713

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	基幹集落センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 10 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　斎藤　清一		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 5.0	水温(℃) 15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
濁度	0.1未満　度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 23-WA-8714

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	よってけや商店				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　10 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　甘樂　銀次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	17.0	水温(℃) 19.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8715

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	恐竜センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　甘樂　銀次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 16.0	水温(℃) 19.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 23-WA-8716

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 10 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　甘樂　銀次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 3.0	水温 (℃) 4.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8717

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	橋倉浄水場					
水源名称						
採水場所	浄水場下					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　10 時 10 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　廿樂　銀次			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	9.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8718

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地1

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	浄水場下				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　9 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　甘樂　銀次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃) 11.0	水温 (℃) 14.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.40	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 23-WA-8719

浄水水質検査結果書

令和 5 年 11 月 21 日

神流町長　田村　利男　様

令和 5 年 11 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場				
水源名称					
採水場所	集会所				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 11 月 16 日　10 時 20 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課　甘樂　銀次		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 15.0	水温(℃) 11.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年11月16日 ～ 令和5年11月20日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。