



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-11565

令和 5 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 3 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 6 columns: 水道名称, 水源名称, 採水場所, 水道種別, 採水日時, 原水・浄水, 採水者名, 天候, 気温, 水温, 遊離残留塩素, 検査方法

Main inspection results table with 6 columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日 検査責任者 水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-11568

令和 5 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 3 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 2 columns: 検査項目 (Inspection Item) and 検査結果 (Inspection Result). Rows include 水道名称 (神ヶ原浄水場), 採水場所 (中里中学校体育館), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和5年3月9日 9時45分), 採水者名 (産業建設課 水科 龍次), 天候 (前日晴 当日晴), 気温 (9.0°C), 水温 (9.0°C), 遊離残留塩素 (0.10 mg/L), 検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号).

Main inspection results table with 6 columns: 検査項目 (Inspection Item), 検査結果 (Inspection Result), 水質基準 (Water Quality Standard), 検査項目 (Inspection Item), 検査結果 (Inspection Result), 水質基準 (Water Quality Standard). Rows include 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (2.5 mg/L), 有機物 (0.3 mg/L), pH値 (7.5), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (0.5未満 度), 濁度 (0.1未満 度), and a blank row for 以下余白 (Below blank).

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Table with 2 columns: 検査期間 (令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日) and 検査責任者 (水質検査部門管理者 山口 貴史).

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



JWWA-GLP118
水道GLP認定

浄水水質検査結果書


No. 22-WA-11569

令和 5 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 3 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群
 一般社団法人 群馬県薬剤師会
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	恐竜センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年3月9日 9時30分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 水科 龍次		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(°C)	8.0	水温(°C)	9.0
				遊離残留塩素(mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-11570

令和5年 3月 13日

神流町長 田村 利男 様

令和5年 3月 9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号 1号

建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号

一般社団法人 群馬県薬剤師会

(環境衛生試験センター)

会長 田尻 耕太郎

群馬県前橋市西片貝町五丁目18番



水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林体験地				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和5年 3月 9日 11時 00分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (°C)	10.0	水温 (°C)	7.0
				遊離残留塩素 (mg/L)	0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	0.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
— 以下余白 —					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日	検査責任者	水質検査部門管理者	山口 貴史
------	----------------------	-------	-----------	-------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-11571

令和 5 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様
令和 5 年 3 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 6 columns: 水道名称, 水源名称, 採水場所, 水道種別, 採水日時, 原水・浄水, 採水者名, 天候, 検査方法, 気温(°C), 水温(°C), 遊離残留塩素(mg/L)

Table with 6 columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Includes rows for bacteria, chlorine, pH, etc.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照
検査期間 令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日
検査責任者 水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



JWWA-GLP118
水道GLP認定

浄水水質検査結果書


No. 22-WA-11572

令和 5 年 3 月 13 日

神流町長 田村 利男 様

令和 5 年 3 月 9 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
 建築物飲料水水質検査業 群
 一般社団法人 群馬県薬剤
 (環境衛生試験センター)
 会長 田尻 耕太郎
 群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地
 群馬県薬剤師会
 試験センター 専



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	浄水場下				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 5 年 3 月 9 日 10 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	産業建設課 斎藤 清一		
天 候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(°C)	10.0	水温(°C)	5.0 遊離残留塩素(mg/L) 0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果		水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下				
大腸菌	陰性		検出されないこと				
塩化物イオン	1.0	mg/L	200mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3mg/L以下				
pH値	7.8		5.8以上8.6以下				
味	異常ではない		異常でないこと				
臭気	異常ではない		異常でないこと				
色度	0.5未満	度	5度以下				
濁度	0.1未満	度	2度以下				
— 以下余白 —							

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

令和5年 3月 13日

神流町長 田村 利男 様
令和5年 3月 9日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 4 columns: 水道名称 (山室浄水場), 水源名称, 採水場所 (平原1112), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和5年 3月 9日 9時 40分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 斎藤 清一), 天候 (前日) 晴 (当日) 晴, 気温 (9.0), 水温 (6.5), 遊離残留塩素 (0.1), 検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号)

Table with 6 columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (1.1 mg/L), 有機物 (0.3 mg/L), pH値 (7.7), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (0.5未満), 濁度 (0.1未満), and a blank row for '以下余白'.

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Table with 4 columns: 検査期間 (令和5年3月9日 ~ 令和5年3月13日), 検査責任者, 水質検査部門管理者 (山口 貴史)

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。