



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-2710

令和4年6月22日

神流町長 田村 利男 様

令和4年6月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



Table with inspection details: 水道名称 小平浄水場, 水源名称, 採水場所 小平集会所, 水道種別 簡易水道, 採水日時 令和4年6月16日 9時35分, 原水・浄水 浄水, 採水者名 産業建設課 高橋 直希, 天候 (前日) 雨 (当日) 曇, 気温 (°C) 17.0, 水温 (°C) 18.5, 遊離残留塩素 (mg/L) 0.50, 検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (1.4 mg/L), 有機物 (0.7 mg/L), pH値 (7.9), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (0.5未満度), 濁度 (0.1度).

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和4年6月16日 ~ 令和4年6月20日 検査責任者 水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-2711

令和 4 年 6 月 22 日

神流町長 田村 利男 様
令和 4 年 6 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県前橋市
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



Table with water source information: 水道名称 (青梨浄水場), 水源名称, 採水場所 (青梨公衆トイレ), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和4年6月16日 9時10分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 高橋 直希), 天候 (前日雨 (当日)曇), 気温 (16.0), 水温 (16.5), 遊離残留塩素 (0.05 mg/L), 検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (1.1 mg/L), 有機物 (0.6 mg/L), pH値 (7.8), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (0.7 度), 濁度 (0.1未満 度).

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Footer table with: 検査期間 (令和4年6月16日 ~ 令和4年6月20日), 検査責任者 (山口 貴史), 水質検査部門管理者 (山口 貴史)

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-2713

令和4年6月22日

神流町長 田村 利男 様

令和4年6月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地



Table with inspection details: 水道名称 (魚尾浄水場), 水源名称, 採水場所 (ポケット公園), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和4年6月16日 9時05分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 高橋 直希), 天候 (前日雨 当日曇), 気温 (19.0℃), 水温 (16.0℃), 遊離残留塩素 (0.05 mg/L), 検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (1.0 mg/L), 有機物 (0.6 mg/L), pH値 (7.7), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (1.2 度), 濁度 (0.1未満 度).

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間 令和4年6月16日 ~ 令和4年6月20日 検査責任者 水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-2716

令和 4 年 6 月 22 日

神流町長 田村 利男 様

令和 4 年 6 月 16 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with inspection details: 水道名称 (平原浄水場), 水源名称, 採水場所 (恐竜センター), 水道種別 (簡易水道), 採水日時 (令和4年6月16日 10時40分), 原水・浄水 (浄水), 採水者名 (産業建設課 斎藤 清一), 天候 (前日雨 当日曇), 気温 (18.0℃), 水温 (19.0℃), 遊離残留塩素 (0.05 mg/L), 検査方法 (平成15年厚生労働省告示第261号)

Main inspection results table with columns: 検査項目, 検査結果, 水質基準, 検査項目, 検査結果, 水質基準. Rows include: 一般細菌 (0 CFU/mL), 大腸菌 (陰性), 塩化物イオン (1.1 mg/L), 有機物 (0.9 mg/L), pH値 (7.6), 味 (異常ではない), 臭気 (異常ではない), 色度 (1.9 度), 濁度 (0.1未満 度).

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

Footer table: 検査期間 (令和4年6月16日 ~ 令和4年6月20日), 検査責任者 (水質検査部門管理者 山口 貴史)

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。



浄水水質検査結果書

No. 22-WA-2719

令和4年6月22日

神流町長 田村 利男 様
令和4年6月16日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号1号
建築物飲料水水質検査業 群馬県第1号
一般社団法人 群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 田尻 耕太郎
群馬県前橋市西片貝町五丁目18番地




Table with 2 columns: Item and Value. Includes water source (八倉浄水場), sampling date (令和4年6月16日), and results for temperature and residual chlorine.

Main inspection results table with 6 columns: Inspection Item, Inspection Result, Water Quality Standard, Inspection Item, Inspection Result, Water Quality Standard. Lists items like bacteria, ions, pH, and odor.

総合判定 上記*印検査項目については水道法水質基準不適合です。詳細は枠外参照

Summary row with 4 columns: Inspection Period (令和4年6月16日 ~ 令和4年6月20日), Inspector (山口 貴史), and Department (水質検査部門管理者).

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(最終改正 令和2年3月25日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。