JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10150

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　9 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 6.0	水温(℃) 7.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.40	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10151

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場					
水源名称						
採水場所	総合グラウンド					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　9 時 40 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	7.0	水温(℃)	7.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.3 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10152

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　10 時 05 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃) 5.0	水温(℃) 9.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10153

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場						
水源名称							
採水場所	小平集会所						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　10 時 50 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	5.5	水温(℃)	7.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.80
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0　CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5　mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4　mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満　度	5度以下			
濁度	0.1未満　度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定　上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10154

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	道の駅万場の里				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　10 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合		
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	11.0	水温 (℃) 10.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.2 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10155

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場					
水源名称						
採水場所	青梨公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 50 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	5.5	水温 (℃)	5.5	遊離残留塩素 (mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10156

JWWA-GLP116
水源GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場						
水源名称							
採水場所	町民体育館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	5.0	水温(℃)	6.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10157

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場					
水源名称						
採水場所	船子集会所東					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 10 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	6.0	水温 (℃)	8.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10158

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場					
水源名称						
採水場所	ポケット公園					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　12 時 05 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	11.0	水温(℃)	9.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.80
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10159

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場					
水源名称						
採水場所	宮地グラウンドトイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 50 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	8.0	水温(℃)	7.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10160

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場					
水源名称						
採水場所	中里中体育館					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 15 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	8.0	水温(℃)	10.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10161

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場					
水源名称						
採水場所	恐竜センター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　10 時 55 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	9.0	水温(℃)	11.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10162

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場					
水源名称						
採水場所	クリーンセンター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　10 時 35 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	12.0	水温(℃)	9.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10163

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場						
水源名称							
採水場所	瀬林公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　11 時 30 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	5.0	水温(℃)	9.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.90
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10164

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場						
水源名称							
採水場所	西部生活改善センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　9 時 35 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	6.0	水温(℃)	6.5	遊離残留塩素(mg/L)	0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-10165

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場					
水源名称						
採水場所	平原１４０７番地					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　9 時 20 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	11.0	水温(℃)	7.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-10166

浄水水質検査結果書

令和 7 年 12 月 17 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 7 年 12 月 11 日 にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場					
水源名称						
採水場所	公民館					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 7 年 12 月 11 日　9 時 55 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	12.0	水温(℃)	8.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和7年12月11日 ～ 令和7年12月16日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正　令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。