JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 26-WA-7503

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場						
水源名称							
採水場所	大寄公園						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　9 時 00 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	15.0	水温 (℃)	20.0	遊離残留塩素 (mg/L)	0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.012 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	132 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	163 mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	8.1	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7504

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場					
水源名称						
採水場所	総合グラウンド					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　9 時 23 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	17.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.90
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.09	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.007	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L	0.2mg/L以下			
塩化物イオン	1.9	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	132	mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	163	mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	8.1		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.5	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7505

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場						
水源名称							
採水場所	塩沢公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　9 時 40 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	18.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.006	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.006	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.8	mg/L	200mg/L以下			
蒸発残留物	83	mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7506

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場						
水源名称							
採水場所	フォレストベース						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　9 時 55 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	18.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.80
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.014 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.014 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	126 mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7507

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場						
水源名称							
採水場所	道の駅万場の里						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 05 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	17.5	水温(℃)	20.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.10	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.015	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.009	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.11	mg/L	0.3mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	2.1	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	127	mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	1.9	度	5度以下			
濁度	0.2	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7508

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場						
水源名称							
採水場所	青梨公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 50 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	16.0	水温(℃)	18.5	遊離残留塩素(mg/L)	0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.009	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.010	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/L	0.2mg/L以下			
塩化物イオン	2.0	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	116	mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	155	mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7509

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場						
水源名称							
採水場所	町民体育館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日	10 時 40 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	17.0	水温(℃)	21.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.012	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.014	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/L	0.2mg/L以下			
塩化物イオン	2.0	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	115	mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	154	mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	8.0		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7510

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場					
水源名称						
採水場所	船子集会所東					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 25 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	18.0	水温 (℃)	18.5	遊離残留塩素 (mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.15 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.009 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7511

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場					
水源名称						
採水場所	ポケット公園					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　11 時 00 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　菊田			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	17.0	水温 (℃)	18.5	遊離残留塩素 (mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.007	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.5	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	68	mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7512

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天田彰義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場					
水源名称						
採水場所	宮地グラウンドトイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　12 時 05 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	21.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下	総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1mg/L以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L	0.2mg/L以下
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	3.2 mg/L	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2 mg/L	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8mg/L以下	塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79 mg/L	300mg/L以下
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002mg/L以下	蒸発残留物	117 mg/L	500mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02mg/L以下	２－メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005未満 mg/L	0.005mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満 mg/L	0.00005mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下
ベンゼン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下	ｐＨ値	8.0	5.8以上8.6以下
塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下	味	異常ではない	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下	臭気	異常ではない	異常でないこと
クロロホルム	0.011 mg/L	0.06mg/L以下	色度	0.5未満 度	5度以下
ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下	濁度	0.1未満 度	2度以下
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下	― 以下余白 ―		
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7513

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場					
水源名称						
採水場所	中里中体育館					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　11 時 40 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	22.0	水温(℃)	18.0	遊離残留塩素(mg/L) 1.00
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.009 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.009 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和18年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7514

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場						
水源名称							
採水場所	恐竜センター						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　11 時 25 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	22.0	水温(℃)	21.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.09	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.015	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.009	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.014	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.8	mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55	mg/L	300mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.7		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.5未満	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-CLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7515

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場					
水源名称						
採水場所	クリーンセンター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 55 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	21.0	水温 (℃)	19.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.027 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.028 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.016 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	53 mg/L	300mg/L以下			
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 26-WA-7516

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場					
水源名称						
採水場所	瀬林公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　11 時 55 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	21.0	水温(℃)	13.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.07 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.006 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.007 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7517

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場					
水源名称						
採水場所	西部生活改善センター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 00 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村			
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温 (℃)	19.0	水温 (℃)	17.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.06未満 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.004 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7518

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場						
水源名称							
採水場所	平原１４０７番地						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　9 時 35 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	19.0	水温(℃)	17.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.10
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果		水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	1	CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性		検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.08	mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.031	mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.032	mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.018	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	2.0	mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.8		5.8以上8.6以下			
味	異常ではない		異常でないこと			
臭気	異常ではない		異常でないこと			
色度	0.8	度	5度以下			
濁度	0.1未満	度	2度以下			
― 以下余白 ―						

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-7519

浄水水質検査結果書

令和 8 年 10 月 21 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 10 月 8 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場						
水源名称							
採水場所	公民館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 10 月 8 日　10 時 25 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業　木村				
天候	(前日) 晴　(当日) 晴	気温(℃)	20.0	水温(℃)	16.5	遊離残留塩素(mg/L)	1.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
塩素酸	0.12 mg/L	0.6mg/L以下			
クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02mg/L以下			
クロロホルム	0.011 mg/L	0.06mg/L以下			
ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.03mg/L以下			
ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09mg/L以下			
ホルムアルデヒド	0.008未満 mg/L	0.08mg/L以下			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	71 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	106 mg/L	500mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月15日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日　令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。