No. 25-WA-13606

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 9 時 10 分
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 9.0	水温(℃) 5.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13607

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日　9 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社　落合		
天候	(前日) 晴　(当日) 曇	気温(℃)	11.0	水温(℃)	7.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	1　CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備　考

検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 25-WA-13608

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 9 時 50 分
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 11.0	水温(℃) 6.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陽性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備 考

検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13609

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 10 時 15 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	10.0	水温(℃)	5.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13610

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 11 時 00 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	11.0	水温(℃)	6.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	1 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13611

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 10 時 35 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	11.5	水温(℃)	5.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13612

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 11 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	11.0	水温(℃)	7.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陽性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13613

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 11 時 40 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	10.0	水温(℃)	5.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13614

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 11 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	12.0	水温(℃)	5.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13615

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 10 時 40 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	12.0	水温(℃)	5.0
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13616

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場		
水源名称			
採水場所	水源		
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 11 時 10 分
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃) 13.0	水温(℃) 7.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号		

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

No. 25-WA-13617

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日　9 時 50 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村		
天候	(前日) 晴　(当日) 曇	気温(℃)	12.0	水温(℃)	5.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陽性				
嫌気性芽胞菌（定量）	1　CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 25-WA-13618

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長　坂本　英夫　様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事　天　田　彰　義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日　9 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社　木村		
天候	(前日) 晴　(当日) 曇	気温(℃)	11.0	水温(℃)	4.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	0　CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備　考

検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者　山口　貴史

No. 25-WA-13619

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 3 月 23 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 18 日 10 時 10 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村		
天候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	13.0	水温(℃)	5.5
検査方法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
大腸菌（定性）	陰性				
嫌気性芽胞菌（定量）	1 CFU/100mL				
― 以下余白 ―					

備考			
検査期間	令和8年3月18日 ～ 令和8年3月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史