JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13239

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場					
水源名称						
採水場所	大寄公園					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 9 時 25 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	5.0	水温(℃)	6.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.0 度	5度以下			
濁度	1.9 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13240

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場						
水源名称							
採水場所	総合グラウンド						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 9 時 45 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	10.0	水温(℃)	7.5	遊離残留塩素(mg/L)	0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13241

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場						
水源名称							
採水場所	塩沢公衆トイレ						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 05 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7.5	水温(℃)	8.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13242

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	フォレストベース				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 9 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃) 4.5	水温(℃) 5.0	遊離残留塩素(mg/L) 1.00	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13243

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	道の駅万場の里				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃) 13.0	水温(℃) 11.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.80	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.6 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

No. 25-WA-13244

JWWA-GLP116
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場					
水源名称						
採水場所	青梨公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 20 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7.0	水温(℃)	6.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13245

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場						
水源名称							
採水場所	町民体育館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 05 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	7.0	水温(℃)	7.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.2	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13246

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場					
水源名称						
採水場所	船子集会所東					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 50 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	9.5	水温(℃)	8.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13247

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場					
水源名称						
採水場所	ポケット公園					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 35 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 落合			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	12.5	水温(℃)	8.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13248

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場					
水源名称						
採水場所	宮地グラウンドトイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 30 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	9.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13249

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場						
水源名称							
採水場所	中里中体育館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 00 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	8.0	遊離残留塩素(mg/L)	0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	3.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13250

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場					
水源名称						
採水場所	恐竜センター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 45 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	18.0	水温(℃)	8.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.50
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13251

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場					
水源名称						
採水場所	クリーンセンター					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 30 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (℃)	18.0	水温 (℃)	8.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.20
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13252

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場					
水源名称						
採水場所	瀬林公衆トイレ					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 11 時 20 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (℃)	14.0	水温 (℃)	3.0	遊離残留塩素 (mg/L) 0.40
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13253

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	西部生活改善センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 9 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村		
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃) 15.0	水温(℃) 6.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13254

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場					
水源名称						
採水場所	平原１４０７番地					
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 9 時 35 分			
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村			
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温(℃)	15.0	水温(℃)	6.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.60
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号					

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 25-WA-13255

浄水水質検査結果書

令和 8 年 3 月 18 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 3 月 12 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場						
水源名称							
採水場所	公民館						
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 3 月 12 日 10 時 10 分				
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村				
天候	(前日) 晴 (当日) 晴	気温 (℃)	17.0	水温 (℃)	6.5	遊離残留塩素 (mg/L)	0.30
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年3月12日 ～ 令和8年3月17日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（最終改正 令和2年3月25日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。