

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 9 時 00 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	19.0	水温(℃)	11.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	4 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	144 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	195 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	8.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.5 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	色度	1.4 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	万場第2浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 9 時 25 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (°C)	22.5	水温 (°C)	12.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果		検査項目	検査結果	
一般細菌	49	CFU/mL	塩化物イオン	1.2	mg/L
大腸菌	陽性		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	蒸発残留物	117	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
亜硝酸態窒素	0.008	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	pH値	7.7	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	臭気	異常ではない	
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	色度	7.3	度
ホウ素及びその化合物	0.1未満	mg/L	濁度	4.3	度
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	— 以下余白 —		
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	mg/L			
ジクロロメタン	0.001未満	mg/L			
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L			
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L			
ペルフルオロオキタン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満	mg/L			
ベンゼン	0.001未満	mg/L			
亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L			
アルミニウム及びその化合物	0.12	mg/L			
鉄及びその化合物	0.15	mg/L			
銅及びその化合物	0.01未満	mg/L			
ナトリウム及びその化合物	2.5	mg/L			
マンガン及びその化合物	0.077	mg/L			

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(施行日 令和8年4月1日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	万場第1浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 9 時 50 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (°C)	18.0	水温 (°C)	14.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	36 CFU/mL	塩化物イオン	1.3 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	94 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	色度	1.6 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 10 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	19.0	水温 (℃)	14.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	20 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	99 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	141 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.8 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	色度	2.1 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.2 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオキソカルボン酸及びペルフルオロカルボン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.3 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	20.0	水温 (℃)	15.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	塩化物イオン	1.1 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	120 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	166 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	色度	0.9 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 05 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	19.0	水温 (℃)	13.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	2 CFU/mL	塩化物イオン	1.0 mg/L
大腸菌	陰性	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	23 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	47 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	色度	0.8 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	1.5 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 55 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	20.5	水温(℃)	13.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	11 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	106 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	色度	0.9 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.2 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオキソカルボン酸及びペルフルオロカルボン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.5 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(施行日 令和8年4月1日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 12 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田、細田		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (°C)	19.0	水温 (°C)	14.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	4 CFU/mL	塩化物イオン	1.0 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	134 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	8.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	色度	2.1 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	3.0 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間

令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日

検査責任者

水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日


神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 45 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (°C)	19.0	水温 (°C)	13.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	61 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	色度	1.2 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタンカルボン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	1.8 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間

令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日

検査責任者

水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 10 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	17.0	水温 (℃)	14.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	20 CFU/mL	塩化物イオン	1.1 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	91 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	色度	2.3 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.4 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間

令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日

検査責任者

水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 12 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	19.0	水温(℃)	13.0
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	2 CFU/mL	塩化物イオン	0.9 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	57 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	97 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	色度	0.7 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.2 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ベリル酸及びベリル酸化合物	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(施行日 令和8年4月1日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 10 時 05 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	18.0	水温 (℃)	13.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	2 CFU/mL	塩化物イオン	1.1 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	111 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	色度	0.8 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	3.8 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」(施行日 令和8年4月1日)に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験センター

代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 9 時 20 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (°C)	16.0	水温 (°C)	12.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	5 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陰性	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	75 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	115 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.6 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	色度	1.0 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1未満 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン酸及びペルフルオロヘプタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	4.0 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

原水水質試験（検査）結果書

令和 8 年 6 月 26 日

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県 5 水第 2 号
一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10



水道名称	山室浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 10 時 30 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温(℃)	20.0	水温(℃)	15.5
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	11 CFU/mL	塩化物イオン	1.2 mg/L
大腸菌	陽性	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	蒸発残留物	112 mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満 mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	ジェオスミン	0.000001未満 mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L
六価クロム化合物	0.002未満 mg/L	フェノール類	0.0005未満 mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	pH値	7.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4 mg/L	臭気	異常ではない
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	色度	2.0 度
ホウ素及びその化合物	0.1未満 mg/L	濁度	0.1 度
四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	— 以下余白 —	
1,4-ジオキサン	0.005未満 mg/L		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満 mg/L		
ジクロロメタン	0.001未満 mg/L		
テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L		
ペルフルオロオクタン sulfonic acid 及びペルフルオロオクタン酸	0.000005未満 mg/L		
ベンゼン	0.001未満 mg/L		
亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L		
アルミニウム及びその化合物	0.02未満 mg/L		
鉄及びその化合物	0.03未満 mg/L		
銅及びその化合物	0.01未満 mg/L		
ナトリウム及びその化合物	2.7 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.005未満 mg/L		

備 考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月23日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

水質検査部門管理者 山口 貴史

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

水質検査部門管理者 山口 貴史

水質検査部門管理者 山口 貴史

水質検査部門管理者 山口 貴史

水質検査部門管理者 山口 貴史

水質検査部門管理者 山口 貴史

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

神流町長 坂本 英夫

様

令和 8 年 6 月 18 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県5水第2号
一般財団法人

群馬県薬剤師会環境衛生試験七

代表理事 天田 彰 義

群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地



水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	水源				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 18 日 11 時 45 分		
原水・浄水	原水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天 候	(前日) 晴 (当日) 曇	気温 (℃)	19.0	水温 (℃)	13.0
検 査 方 法	平成19年厚生労働省健康局水道課長通知健水発第0330006号				

[illegible]

備考

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

水質検査部門管理者 山口 貴史

水質検査部門管理者 山口 貴史

検査期間	令和8年6月18日 ~ 令和8年6月19日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史
------	-----------------------	-------	-----------------

水質検査部門管理者 山口 貴史