JWWA-GLP116
水源GLP認定

No. 26-WA-2850

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	麻生浄水場				
水源名称					
採水場所	大寄公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 19.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.40	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水質GLP認定

No. 26-WA-2851

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第２浄水場				
水源名称					
採水場所	総合グラウンド				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 15 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃)	22.5	水温(℃) 17.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.80
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.4 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
ｐＨ値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.5 度	5度以下			
濁度	0.7 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2852

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	万場第１浄水場				
水源名称					
採水場所	塩沢公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 25.0	水温(℃) 16.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.40	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2853

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	フォレストベース				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 45 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 24.5	水温(℃) 18.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.2 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2854

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	小平浄水場				
水源名称					
採水場所	道の駅万場の里				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.0	水温(℃) 20.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.8	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	2.6 度	5度以下			
濁度	0.3 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2855

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	青梨公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 50 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.0	水温(℃) 19.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2856

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	青梨浄水場				
水源名称					
採水場所	町民体育館				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 35 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.9	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP118
水道GLP認定

No. 26-WA-2857

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	船子浄水場				
水源名称					
採水場所	船子集会所東				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 20 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 23.5	水温(℃) 17.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.60	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.9 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.2	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2858

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	魚尾浄水場				
水源名称					
採水場所	ポケット公園				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 11 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 菊田		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 24.0	水温(℃) 17.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.9 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2859

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	白水浄水場				
水源名称					
採水場所	宮地グラウンドトイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 11 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 24.0	水温(℃) 21.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	3 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.5 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	8.0	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-CLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2860

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	神ヶ原浄水場				
水源名称					
採水場所	中里中体育館				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 11 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 26.0	水温(℃) 16.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.60	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.4	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.0 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2861

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	恐竜センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 45 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 25.0	水温(℃) 19.5	遊離残留塩素(mg/L) 1.00	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.3 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2862

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	平原浄水場				
水源名称					
採水場所	クリーンセンター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 30 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 19.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.20	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.1 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	1.6 度	5度以下			
濁度	0.2 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2863

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	間物浄水場				
水源名称					
採水場所	瀬林公衆トイレ				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 11 時 20 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 25.0	水温(℃) 16.5	遊離残留塩素(mg/L) 2.00	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2864

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	橋倉浄水場				
水源名称					
採水場所	西部生活改善センター				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 40 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 16.5	遊離残留塩素(mg/L) 0.30	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.6 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.5未満 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2865

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	八倉浄水場				
水源名称					
採水場所	平原１４０７番地				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 9 時 15 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 24.0	水温(℃) 17.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.10	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.8 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。

JWWA-GLP116
水道GLP認定

No. 26-WA-2866

浄水水質検査結果書

令和 8 年 6 月 16 日

神流町長 坂本 英夫 様

令和 8 年 6 月 11 日にご依頼の検査結果は次のとおりです。

水道法第20条登録検査機関 登録番号第273号
建築物飲料水水質検査業 群馬県５水第２号
一般財団法人
群馬県薬剤師会環境衛生試験センター
代表理事 天 田 彰 義
群馬県前橋市西片貝町五丁目23番地10

水道名称	山室浄水場				
水源名称					
採水場所	公民館				
水道種別	簡易水道	採水日時	令和 8 年 6 月 11 日 10 時 00 分		
原水・浄水	浄水	採水者名	クシダ工業株式会社 木村、五十嵐		
天候	(前日) 曇 (当日) 晴	気温(℃) 22.0	水温(℃) 15.0	遊離残留塩素(mg/L) 0.40	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

検査項目	検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌	0 CFU/mL	100CFU/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	1.8 mg/L	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3mg/L以下			
pH値	7.6	5.8以上8.6以下			
味	異常ではない	異常でないこと			
臭気	異常ではない	異常でないこと			
色度	0.7 度	5度以下			
濁度	0.1未満 度	2度以下			
― 以下余白 ―					

総合判定 上記検査項目については水道法水質基準適合です。詳細は枠外参照

検査期間	令和8年6月11日 ～ 令和8年6月15日	検査責任者	水質検査部門管理者 山口 貴史

上記の試験は水道法「水質基準に関する省令」（施行日 令和8年4月1日）に基づくもので、報告下限値及び検査方法は別紙のとおりです。